

CERTIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA HÍDRICA ANQIP DE REDUTORES DE CAUDAL FICHA DE ENSAIO

REQUERENTE **SANITOP**

PRODUTO A CERTIFICAR: MARCA

MODELO **Redutor de chuveiro 10 l/min**

REF.(s) DO FABRICANTE **189808**

CÓDIGO ANQIP DO CERTIFICADO DO PRODUTO

TIPO DE PRODUTO **Redutor de chuveiro**

RESULTADOS DO ENSAIO ⁽¹⁾:

DATA	CAUDAL NOMINAL (l/min)	CAUDAL DE ENSAIO MÁX. (l/min)	CAUDAL DE ENSAIO MIN. (l/min)	PRESSÃO A QUE SE VERIFICA O CAUDAL NOMINAL (bar)	CAUDAL A 3 bar (l/min)
22/3	10,0	10,80	6,48	2,8 ⁽²⁾	10,8 ⁽²⁾

Observações: (2) Valor obtido por regressão.

O AUDITOR,

GRÁFICO CAUDAL – PRESSÃO

